

قائمة فحص السلامة من الحرائق في المنزل

(Fire Safety Field Checklist)

بيانات الجولة التفقدية:

- اسم الموقع / رقم الوحدة:
-
- تاريخ الفحص: / / م
-
- اسم القائم بالفحص:
-

أولاً:  المطبخ والأنظمة الحرارية (Kitchen & Thermal Systems)

الرقم	بند الفحص	الحالة (آمن / خطر / يتطلب إجراء)	الإجراء المطلوب (Action Needed)
1.1	عدم تحميل مقابس أجهزة المطبخ عالية الاستهلاك (الميكروويف، الفرن، القلاية) على توصيلة واحدة.	آمن ☐ خطر ☐	

1.2	خلو المنطقة المحيطة بالموقد (Stove) من المواد القابلة للاشتعال (فوط المطبخ، الأوراق، البلاستيك).	☒ آمن ☒ خطر
1.3	خلو شفاط المطبخ والفلاتر من تراكم الدهون والزيوت القابلة للاشتعال السريع.	☒ آمن ☒ خطر
1.4	وجود طفاية حريق مناسبة (بودرة جافة / CO2) جاهزة وسهلة الوصول بالقرب من المطبخ.	☒ آمن ☒ خطر

⚡ ثانياً: النظام الكهربائي ولوحة التوزيع (Electrical Systems & DB)

الرقم	بند الفحص	الحالة (آمن / خطر / يتطلب إجراء)	الإجراء المطلوب (Action Needed)
2.1	خلو المقابس والمفاتيح من أعراض السخونة الزائدة أو التغير للون البني/الأسود.	☒ آمن ☒ خطر	
2.2	عدم وجود أصوات طنين (Buzzing) أو طقطقة عند تشغيل المفاتيح الكهربائية.	☒ آمن ☒ خطر	

2.3	سلامة عوازل الأسلاك وعدم وجود أي أسلاك مكشوفة أو مهترئة.	☒ آمن ☐ خطر
2.4	خلو لوحة التوزيع الرئيسية (DB Panel) من العوائق مع سهولة الوصول لقاطع التيار الرئيسي.	☒ آمن ☐ خطر
2.5	عدم استخدام المشتركات/التوصيلات الكهربائية (Extension Cords) كحل دائم للأجهزة الثقيلة.	☒ آمن ☐ خطر

🔔 ثالثاً: أنظمة الإنذار والإطفاء (Fire Alarm & Fighting Systems)

الرقم	بند الفحص	الحالة (آمن / خطر / يتطلب إجراء)	الإجراء المطلوب (Action Needed)
3.1	سلامة كاشفات الدخان (Smoke Detectors) والتحقق من عملها عبر زر الاختبار (Test Button).	☒ آمن ☐ خطر	

3.2	استبدال بطاريات كاشفات الدخان وعدم وجود صوت تنبيه انخفاض البطارية.	☒ آمن ☐ خطر	
3.3	مؤشر ضغط طفاية الحريق يقع ضمن المنطقة الخضراء (Green Zone).	☒ آمن ☐ خطر	
3.4	الإلمام التام لجميع أفراد الأسرة بمكان طفاية الحريق وطريقة تشغيلها (PASS Technique).	☒ آمن ☐ خطر	

❄️ رابعاً: التدفئة والتكييف (HVAC & Mechanical Units)

الرقم	بند الفحص	الحالة (آمن / خطر / يتطلب إجراء)	الإجراء المطلوب (Action Needed)
4.1	نظافة فلاتر ومجاري أجهزة التكييف والتهوية من الغبار والأتربة.	☒ آمن ☐ خطر	
4.2	ترك مسافة أمان (لا تقل عن 1 متر) حول أجهزة التدفئة المحمولة بعيداً عن المفروشات.	☒ آمن ☐ خطر	

4.3	نظافة فلتر مجفف الملابس (Dryer) من الوبر القابل للاشتعال بعد كل استخدام.	آمن خطر	
-----	--	---	--

خامساً: التخزين والممرات (Storage & Evacuation Routes)

الرقم	بند الفحص	الحالة (آمن / خطر / يتطلب إجراء)	الإجراء المطلوب (Action Needed)
5.1	تخزين الكيماويات والسوائل القابلة للاشتعال في حاويات مغلقة ومقاومة للحريق بعيداً عن الحرارة.	آمن خطر	
5.2	التخلص من الكراتين والورق المكس لتجنب تكوين حمولة حريق (Fire Load) عالية.	آمن خطر	
5.3	خلو ممرات الطوارئ والمخارج والسلالم تماماً من التخزين والعوائق.	آمن خطر	

سادساً: خطة الإخلاء والاستجابة (Evacuation Plan)

الرقم	بند الفحص	الحالة (آمن / خطر / يتطلب إجراء)	الإجراء المطلوب (Action Needed)
6.1	تحديد مسار إخلاء آمن ونقطة تجمع خارجية (Assembly Point) معروفة للجميع.	■ آمن ■ خطر	
6.2	إجراء تدريب عملي دوري للأطفال وأفراد الأسرة على كيفية التصرف عند انطلاق الإنذار.	■ آمن ■ خطر	

ملخص التقييم الميداني والملاحظات:

● عدد النقاط الخطرة المطلوبة للتصحيح الفوري: (.....)

●

● التوصيات والقرارات:

●

●

اعتماد المفتش: التوقيع: